

Mreža
Razdoblje od 1.10.2019. do 31.12.2019.

| RB | POKAZATELJ KVALITETE | JEDINICA MJERE | MDK | PROSJEK | BROJ UZORAKA | NEISPRAVNI |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|--------------|------------|
| 1. | BOJA | mg/l Pt-Co skale | 20 | 0,01 | 393 | 0 |
| 2. | MUTNOĆA | NTU jedinice | 4 | 0,21 | 393 | 0 |
| 3. | MIRIS | | BEZ | | 393 | 0 |
| 4. | OKUS | | BEZ | | 393 | 0 |
| 5. | TEMPERATURA | °C | 25 | 13,9 | 382 | 0 |
| 6. | pH (KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA) | pH jedinice | 6,5 - 9,5 | 7,05 | 393 | 0 |
| 7. | UTROŠAK KMnO ₄ | O ₂ mg/l | 5,0 | 1,44 | 31 | 0 |
| 8. | AMONIJ | NH ₄ ⁺ mg/l | 0,5 | 0,002 | 393 | 0 |
| 9. | SLOBODNI REZIDUALNI KLOR | mg/l | 0,5 | 0,15 | 392 | 0 |
| 10. | KLORIDI | Cl ⁻ mg/l | 250 | 13,34 | 393 | 0 |
| 11. | NITRITI * | NO ₂ ⁻ mg/l | 0,50 | 0,000 | 393 | 0 |
| 12. | NITRATI * | NO ₃ ⁻ mg/l | 50 | 18,37 | 393 | 0 |
| 13. | VODLJIVOST | µS/cm | 2500 | 513 | 392 | 0 |
| 14. | UKUPNA TVRDOĆA | CaCO ₃ mg/l | > 60 | 294,3 | 2 | 0 |
| 15. | KARBONATNA TVRDOĆA | CaCO ₃ mg/l | - | 235,0 | 2 | 0 |
| 16. | STALNA TVRDOĆA | CaCO ₃ mg/l | | 82,85 | 2 | 0 |
| 17. | KALCIJ | Ca ²⁺ mg/l | - | 79,4 | 2 | 0 |
| 18. | MAGNEZIJ | Mg ²⁺ mg/l | - | 23,2 | 2 | 0 |
| 19. | ŽELJEZO | Fe µg/l | 200 | 0 | 28 | 0 |
| 20. | UKUPNI KOLIFORMI 37°C/24h | 100 ml | 0 | 0 | 393 | 0 |
| 21. | ENTEROKOKI 37°C/48h * | 100 ml | 0 | 0 | 393 | 0 |
| 22. | BROJ AEROBNIH BAKTERIJA 36°C/48h | 1 ml | 100 | 5 | 393 | 0 |
| 23. | BROJ AEROBNIH BAKTERIJA 22°C/72h | 1 ml | 100 | 4 | 393 | 0 |
| 24. | ESCHERICHIA COLI * | 100 ml | 0 | 0 | 393 | 0 |
| 25. | PSEUDOMONAS AERUGINOSA 37°C/24h * | 100 ml | 0 | 0 | 56 | 0 |

* Parametar zdravstvene ispravnosti