

**Izvorišta**  
Razdoblje od 1.7.2021. do 30.9.2021.

RB	POKAZATELJ KVALITETE	JEDINICA MJERE	MDK	PROSJEK	BROJ UZORAKA	NEISPRAVNI
1.	BOJA	mg/l Pt-Co skale	20	0,00	141	0
2.	MUTNOĆA	NTU jedinice	4	0,16	141	0
3.	MIRIS		BEZ		141	0
4.	OKUS		BEZ		141	0
5.	TEMPERATURA	°C	25	14,4	140	0
6.	pH (KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA)	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,36	141	0
7.	UTROŠAK KMnO <sub>4</sub>	O <sub>2</sub> mg/l	5,0	0,55	11	0
8.	AMONIJ	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	0,5	0,000	141	0
9.	KLORIDI	Cl <sup>-</sup> mg/l	250	10,22	141	0
10.	NITRITI *	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	0,50	0,000	141	0
11.	NITRATI *	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	50	13,33	141	0
12.	VODLJIVOST	μS/cm	2500	501	141	0
13.	UKUPNA TVRDOĆA	CaCO <sub>3</sub> mg/l	> 60	307,9	9	0
14.	KARBONATNA TVRDOĆA	CaCO <sub>3</sub> mg/l	-	226,7	9	0
15.	STALNA TVRDOĆA	CaCO <sub>3</sub> mg/l		102,36	9	0
16.	KALCIJ	Ca <sup>2+</sup> mg/l	-	77,4	9	0
17.	MAGNEZIJ	Mg <sup>2+</sup> mg/l	-	29,4	9	0
18.	ŽELJEZO	Fe μg/l	200	0	11	0
19.	UKUPNI KOLIFORMI 37°C/24h	100 ml	0	1	140	11
20.	ENTEROKOKI 37°C/48h *	100 ml	0	0	141	1
21.	BROJ AEROBNIH BAKTERIJA 36°C/48h	1 ml	100	11	141	2
22.	BROJ AEROBNIH BAKTERIJA 22°C/72h	1 ml	100	5	141	0
23.	ESCHERICHIA COLI *	100 ml	0	0	140	0
24.	PSEUDOMONAS AERUGINOSA 37°C/24h *	100 ml	0	0	11	0

\* Parametar zdravstvene ispravnosti