

Mreža
Razdoblje od 1.1.2026. do 31.3.2026.

RB	POKAZATELJ KVALITETE	JEDINICA MJERE	MDK	PROSJEK	BROJ UZORAKA	NEISPRAVNI
1.	BOJA	mg/l Pt-Co skale	20	0,00	445	0
2.	MUTNOĆA	NTU jedinice	4	0,21	445	0
3.	MIRIS		BEZ		445	0
4.	OKUS		BEZ		445	0
5.	TEMPERATURA	°C	25	9,8	437	0
6.	pH (KONCENTRACIJA VODIKOVIH IONA)	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,72	445	0
7.	AMONIJ	NH ₄ ⁺ mg/l	0,5	0,000	445	0
8.	SLOBODNI REZIDUALNI KLOR	mg/l	0,5	0,15	443	0
9.	KLORIDI	Cl ⁻ mg/l	250	8,88	445	0
10.	NITRITI *	NO ₂ ⁻ mg/l	0,50	0,000	445	0
11.	NITRATI *	NO ₃ ⁻ mg/l	50	11,01	445	0
12.	VODLJIVOST	μS/cm	2500	473	445	0
13.	UKUPNI KOLIFORMI 37°C/24h	100 ml	0	0	445	1
14.	ENTEROKOKI 37°C/48h *	100 ml	0	0	445	0
15.	BROJ AEROBNIH BAKTERIJA 36°C/48h	1 ml	100	4	445	2
16.	BROJ AEROBNIH BAKTERIJA 22°C/72h	1 ml	100	2	445	0
17.	ESCHERICHIA COLI *	100 ml	0	0	445	0

* Parametar zdravstvene ispravnosti