MONITORING ulaza na UPOV, MIRISA, METEREOLOŠKIH UVJETA - LISTOPAD 2019.

prema nn 117/12-Prilog 1-d) vrijeme osrednjavanja 24 sata 1 sat

GV (H2S) **5 ppm** max 7 x tijekom godine **7 ppm** max 24 x tijekom godine

GV (NH3) **100 pp** max 7 x tijekom godine

PERIOD			ULAZ												MJERNA STANICA 1 - BUPOV				MJERNA STANICA 2 - AQUACITY				MJERNA STANICA 3 - TRNOVEC			
Godina	Mjesec	Dan	Q	BPK		KPK		uk N		NH_3		Tzraka /°C	brzina vjetra	smjer vjetra	H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3	
				MDK=250 mg/L		MDK=700		MDK=20							GV=5	GV=7	GV=100		GV=5	GV=7	GV=100		GV=5	GV=7	GV=100	
			L/s	mg O_2/L	t/dan	mg O_2/L	t/dan	mg /L	t/dan	mg /L	t/dan				ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm	
															srednja v.	min Max	srednja v.	min Max	srednja v.	min Max	srednja v.	min Max	srednja v.	min Max	srednja v.	min Max
2019.	listopad	1.	170	504	7,40	1.036	15,22	23,97	0,35	15,08	0,22	24,92	1,14	336	0,26	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
																0,84		0,00		0,07		0,00		0,37		0,00
		2.	212	263	4,82	735	13,46	20,81	0,38	12,80	0,23	20,05	1,75	340	0,38	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
																1,32		0,00		0,11		0,00		0,41		0,00
		3.	148	301	3,85	425	5,43	15,14	0,19	10,15	0,13	14,28	2,46	210	0,24	0,01	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
																0,67		0,00		0,35		0,00		0,20		0,00
		4.	172	214	3,18	571	8,49	20,26	0,30	10,92	0,16	13,51	0,21	178	0,09	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
																0,29		0,00		0,11		0,00		0,15		0,00
		5.	172	277	4,12	601	8,93	16,10	0,24	10,12	0,15	16,38	0,63	195	0,16	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
																0,59		0,00		0,10		0,00		0,16		0,00
		6.	172	122	1,81	352	5,23	17,95	0,27	12,91	0,19	13,57	2,04	181	0,14	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
																0,36		0,00		0,08		0,00		0,22		0,00
		7.	172	229	3,40	476	7,07	18,11	0,27	13,95	0,21	10,83	1,29	114	0,25	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
																1,01		0,00		0,18		0,00		0,06		0,00
		8.	172	269	4,00	596	8,86	24,58	0,37	14,89	0,22	11,76	0,50	160	0,07	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
																0,55		0,17		0,11		0,00		0,11		0,00
		9.	183	566	8,95	1.509	23,86	22,46	0,36	14,09	0,22	17,87	2,42	170	0,17	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
																1,74		0,00		0,41		0,00		0,07		0,00
		10.	195	303	5,10	1.211	20,40	24,00	0,40	13,00	0,22	14,80	0,58	139	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
																1,50		0,00		0,02		0,00		0,34		0,00
		11.	156	126	1,70	433	5,84	18,90	0,25	9,62	0,13	13,36	0,30	165	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
																0,67		0,00		0,00		0,00		0,10		0,00
		12.	156	146	1,97	410	5,53	16,37	0,22	9,48	0,13	16,93	0,75	147	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
																0,25		0,00		0,07		0,00		0,07		0,00
		13.	156	125	1,68	319	4,30	14,69	0,20	8,86	0,12	19,22	0,38	151	0,19	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
																1,65		0,00		0,17		0,00		0,13		0,00
		14.	115	-	-	180	1,79	17,17	0,17	10,73	0,11	19,17	0,38	153	0,26	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
																2,31		0,00		0,95		0,00		0,06		0,00
		15.	95	198	1,63	643	5,28	18,85	0,15	11,08	0,09	19,59	0,96	147	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
																0,26		0,00		0,07		0,00		0,06		0,00
		16.	154	270	3,59	846	11,26	31,68	0,42	13,69	0,18	17,26	0,46	142	1,18	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
																9,40		0,00		2,09		0,00		0,06		0,00
		17.	170	301	4,42	777	11,41	31,31	0,46	11,12	0,16	15,20	0,38	146	0,23	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
																0,90		0,00		0,35		0,00		0,06		0,00
		18.	150	-	-	257	3,33	21,12	0,27	11,66	0,15	18,68	0,58	162	0,15	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
																0,90		0,00		0,07		0,00		0,00		0,00
		19.	160	-	-	184	2,54	13,48	0,19	11,39	0,16	18,84	1,04	134	0,16	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																1,03		0,00		0,07		0,00		0,00		0,00
		20.	160	-	-	127	1,76	14,88	0,21	9,65	0,13	20,39	1,79	155	0,23	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
																1,46		0,00		0,07		0,00		0,00		0,00
		21.	164	851	12,06	2.046	28,99	28,31	0,40	9,85	0,14	21,73	1,33	161	0,37	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
																1,66		0,00		0,07		0,00		0,00		0,00
		22.	168	258	3,74	1.146	16,63	17,51	0,25	10,95	0,16	21,40	0,00	178	1,91	0,06	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00
																14,74		0,00		5,26		0,00		0,00		0,00
		23.	172	225	3,34	685	10,18	21,62	0,32	11,59	0,17	17,66	0,17	98	1,18	0,01	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
																7,16		0,00		0,88		0,00		0,00		0,00
		24.	168	311	4,51	804	11,67	19,25	0,28	19,23	0,28	20,06	0,21	195	2,31	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																23,41		0,00		1,94		0,00		0,00		0,00
		25.	170	400	5,88	1.013	14,88	28,17	0,41	12,28	0,18	18,25	0,08	215	0,50	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																2,11		0,00		0,58		0,00		0,00		0,00
		26.	170	217	3,19	1.457	21,40	27,42	0,40	11,53	0,17	16,88	0,33	182	1,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																7,12		0,03		2,50		0,00		0,00		0,00
		27.	170	121	1,78	276	4,05	18,42	0,27	10,52	0,15	15,75	0,04	158	0,75	0,01	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																3,34		0,00		1,30		0,00		0,00		0,00
		28.	160	190	2,63	428	5,92	19,45	0,27	16,14	0,22	13,67	1,46	156	0,69	0,01	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																3,70		0,00		0,40		0,00		0,00		0,00
		29.	190	65	1,07	717	11,77	29,89	0,49	18,88	0,31	10,23	1,04	256	0,33	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
																0,97		0,00		0,22		0,00		0,00		0,00
		30.	167	457	6,59	1.171	16,90	18,52	0,27	17,67	0,25	9,16	1,38	127	0,51	0,01	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
																2,18		0,00		0,45		0,00		0,00		0,00
		31.	160	189	2,61	877	12,12	27,29	0,38	14,95	0,21	8,17	0,50	81	1,02	0,00	0,04	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00
																7,54		0,64		0,96		0,00		0,00		0,87
	srednje vrijednosti		164	278	4,04	720	10,47	21,22	0,30	12,54	0,18	16,44	0,86	172	0,50	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
																23,41		0,64		5,26		0,00		0,41		0,87