

MONITORING ulaza na UPOV, MIRISA, METEOREOLOŠKIH UVJETA

PERIOD: siječanj 2020. - prosinac 2020.

PERIOD	ULAZ										MJERNA STANICA - BAZEN			MJERNA STANICA 1 - BUPOV			MJERNA STANICA 2 - AQUACITY			MJERNA STANICA 3 - TRNOVEC										
	Q	BPK		KPK		uk N		NH ₃		Tzraka/°C	brzina vjetra	smjer vjetra	H ₂ S		NH ₃		H ₂ S		NH ₃		H ₂ S		NH ₃							
		MDK=250 mg/L		MDK=700		MDK=20							GV=5	GV=7	GV=100	GV=5	GV=7	GV=100	GV=5	GV=7	GV=100	GV=5	GV=7	GV=100	GV=5	GV=7	GV=100			
	L/s	mg O ₂ /L	t/dan	mg O ₂ /L	t/dan	mg /L	t/dan	mg /L	t/dan				ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm					
													sr.vr.	min	Max	sr.vr.	min	Max	sr.vr.	min	Max	sr.vr.	min	Max	sr.vr.	min	Max			
siječanj 2020.	190	170	2,80	506	8,51	20,23	0,33	10,76	0,18	3,71	0,53	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1,06	0,01	0,72	0,01	0,41	0,00	0,00	0,01	0,16	0,00	0,00	
broj prekoračenja MDK/GV		4		5		13																								
veljača 2020.	195	199	3,29	602	10,09	19,22	0,33	11,46	0,19	9,55	2,58	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	2,88	0,00	0,25	0,04	1,15	0,00	0,00	0,01	0,44	0,00	0,00		
broj prekoračenja MDK/GV		6		8		12																								
ožujak 2020.	179	202	3,14	489	7,61	10,41	0,16	6,73	0,11	10,39	2,32	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	7,80	0,00	0,41	0,07	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
broj prekoračenja MDK/GV		5		3		4																								
travanj 2020.	181	200	3,11	622	9,70	-	-	-	-	16,90	1,83	156	3,73	0,00	0,07	0,00	0,32	0,00	11,85	0,08	0,59	0,05	0,00	0,07	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	
broj prekoračenja MDK/GV		8		9									3	12					1											
svibanj 2020.	184	252	3,96	583	9,27	23,27	0,37	11,42	0,18	17,88	1,08	200	2,97	0,00	0,09	0,01	0,34	0,00	18,27	0,11	0,25	0,03	0,00	0,08	0,00	0,01	0,00	0,00		
broj prekoračenja MDK/GV		11		7		15																								
lipanj 2020.	183	250	3,95	657	10,39	22,73	0,36	12,15	0,19	21,52	1,30	191	3,77	0,00	0,08	0,00	0,34	0,00	37,60	0,16	0,61	0,05	0,00	0,11	0,00	0,03	0,00	0,01	0,00	
broj prekoračenja MDK/GV		13		12		22							4	25																
srpanj 2020.	193	265	4,27	622	10,21	21,86	0,36	12,27	0,20	23,47	1,13	216	4,10	0,00	0,08	0,00	0,37	0,00	20,16	0,14	8,84	0,25	1,36	0,04	0,00	0,09	0,00	0,08	0,00	
broj prekoračenja MDK/GV		10		10		22							10	22																
kolovoz 2020.	197	210	3,58	506	8,60	17,69	0,30	12,20	0,21	24,96	0,83	195	4,62	0,00	0,08	0,00	0,36	0,00	50,16	0,19	8,38	0,11	0,98	0,07	0,00	0,20	0,00	0,08	0,00	
broj prekoračenja MDK/GV		9		5		3							12	24																
rujan 2020.	188	280	4,50	635	10,27	17,16	0,29	9,53	0,15	20,25	0,77	191	1,79	0,00	0,42	0,07	0,19	0,00	29,80	0,19	17,46	0,06	32,06	0,03	0,00	0,22	0,00	0,05	0,00	
broj prekoračenja MDK/GV		17		10		12							3	14																
listopad 2020.	202	178	3,02	404	6,85	17,95	0,31	9,39	0,17	15,13	0,80	182	0,84	0,00	0,41	0,30	0,12	0,00	12,76	0,54	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,21	0,05	0,01	0,00
broj prekoračenja MDK/GV		7		7									1	5																
studenj 2020.	184	194	3,09	461	7,39	18,88	0,30	10	0,15	8,24	0,45	172	0,26	0,00	0,43	0,30	0,11	0,01	5,08	0,49	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,24	0,07	0,00	
broj prekoračenja MDK/GV		3		3		6																								
prosina 2020.	196	156	3,00	413	7,24	17,25	0,30	9,66	0,16	6,27	0,76	145	0,22	0,00	0,45	0,33	0,10	0,06	3,49	0,67	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,12	0,00	0,00	
broj prekoračenja MDK/GV		3		3		3																								

UKUPNO prekoračenja za period: 96 82 112 33 123 0 7 0 1 0 1

prema nn 117/12-Prilog 1-d) vrijeme osrednjavanja 24 sata 1 sat
 GV (H2S) 5 ppm max 7 x tijekom godine 33 u periodu 1.2020.-12.2020. 7 ppm max 24 x tijekom godine 132 u periodu 1.2020.-12.2020.
 -od toga 33 bazen -od toga 123 bazen
 0 bupov 7 bupov
 0 aquacity 1 aquacity
 0 trnovec 1 trnovec