MONITORING ulaza na UPOV, MIRISA, METEREOLOŠKIH UVJETA

PERIOD			ULAZ												MJERNA STANICA - BAZEN				MJERNA STANICA 1 - BUPOV				MJERNA STANICA 2 - AQUACITY				MJERNA STANICA 3 - TRNOVEC			
Godina	Mjesec	Dan	Q	BPK		KPK		uk N		NH_3		Tzraka/°C	brzina vjetra	smjer vjetra	H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3	
				MDK=250 mg/L		MDK=700		MDK=20							EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100	
			L/s	mgO_2/L	t/dan	$mg\ O_2/L$	t/dan	mg /L	t/dan	mg /L	t/dan				ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm	
															sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max
2022.	kolovoz	1.	218	491	9,25	1.051	19,80	-	-	-	-	27,32	0,74	171	3,54	0,01 19,62	0,63	0,52 0,80	0,32	0,00 1,59	0,00	0,00 0,00	0,11	0,00 0,35	1,79	1,56 2,05	0,08	0,00 0,29	0,00	0,00 0,00
		2.	217	309	5,79	896	16,80	-	-	-	-	26,79	0,71	201	2,65	0,12 6,15	0,69	0,56 0,87	0,20	0,00 1,55	0,00	0,00 0,00	0,08	0,00 0,27	1,90	1,62 2,21	0,11	0,00 0,33	0,00	0,00 0,00
		3.	193	273	4,55	759	12,66	-	-	-	-	28,70	1,00	199	4,94	0,12 18,24	0,70	0,54 0,80	0,34	0,00 1,55	0,00	0,00 0,00	0,11	0,00 0,30	1,88	1,62 2,14	0,18	0,00 2,12	0,00	0,00 0,00
		4.	199	288	4,95	746	12,83	-	-	-	-	28,46	0,00	165	6,22	0,13 50,17	0,78	0,52 0,94	0,54	0,00 5,93	0,00	0,00 0,00	0,18	0,00 1,20	1,82	1,52 2,06	0,07	0,00 0,23	0,00	0,00 0,00
		5.	199	361	6,21	733	12,60	-	-	-	-	30,28	0,00	105	6,26	0,13 30,77	0,74	0,56 1,00	0,35	0,00 3,53	0,00	0,00 0,00	0,11	0,00 0,42	1,86	1,67 1,98	0,10	0,00 0,52	0,00	0,00 0,00
		6.	199	1.847	31,76	2.054	35,32	-	-	-	-	27,12	0,00	202	2,08	0,10 7,70	0,66	0,56 0,87	0,22	0,00 0,52	0,00	0,00 0,00	0,13	0,00 0,31	1,81	1,65 1,98	0,12	0,04 0,48	0,00	0,00 0,00
		7.	199	168	2,89	524	9,01	-	-	-	-	24,89	0,00	228	2,75	1,01 13,67	0,60	0,52 0,72	0,34	0,17 0,67	0,00	0,00 0,00	0,15	0,00 0,43	1,59	0,00 1,71	0,11	0,00 0,24	0,00	0,00 0,00
		8.	226	376	-	1.017	19,86	-	-	-	-	23,63	0,00	190	2,48	0,93 8,83	0,61	0,56 0,75	0,36	0,06 0,82	0,00	0,00 0,00	0,16	0,00 0,31	1,70	1,60 2,11	0,12	0,03 0,24	0,00	0,00 0,00
		9.	212	400	7,33	1.161	21,27	-	-	-	-	24,82	1,63	192	2,71	0,06 37,85	0,63	0,52 0,68	0,17	0,01 0,55	0,00	0,00 0,00	0,12	0,00 0,28	1,71	1,56 1,91	0,07	0,00 0,19	0,00	0,00 0,00
		10.	198	351	6,00	801	13,70	-	-	-	-	25,36	2,08	190	2,12	0,58 15,58	0,63	0,52 0,78	0,25	0,01 1,20	0,00	0,00 0,00	0,15	0,00 0,44	1,59	1,52 1,66	0,08	0,00 0,19	0,00	0,00 0,00
		11.	205	89	1,58	916	16,22	-	-	-	-	25,15	0,50	134	3,06	0,07 16,16	0,66	0,49 0,80	0,24	0,00 0,59	0,00	0,00 0,00	0,16	0,00 0,44	1,66	1,52 1,83	0,07	0,00 0,18	0,00	0,00 0,00
		12.	216	437	8,16	757	14,13	-	-	-	-	24,72	0,86	132	3,44	0,01 17,09	0,67	0,52 0,72	0,42	0,01 1,62	0,00	0,00 0,00	0,19	0,00 0,45	1,66	1,56 1,86	0,09	0,00 0,34	0,00	0,00 0,00
		13.	216	414	7,73	1.099	20,51	-	-	-	-	20,58	0,81	251	3,65	0,36 29,09	0,65	0,55 0,74	0,14	0,01 0,55	0,00	0,00 0,00	0,05	0,00 0,13	1,85	1,53 2,09	0,10	0,04 0,19	0,00	0,00 0,00
		14.	216	146	2,72	705	13,16	-	-	-	-	25,92	0,52	187	3,47	0,16 23,13	0,63	0,52 0,72	0,34	0,01 2,85	0,00	0,00 0,00	0,15	0,06 0,65	1,81	1,61 2,01	0,06	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00
		15.	216	376	7,02	465	8,68	-	-	-	-	28,61	0,48	202	3,32	0,26 12,86	0,61	0,49 0,80	0,14	0,00 0,43	0,00	0,00 0,00	0,10	0,00 0,23	1,81	1,58 2,07	0,08	0,00 0,25	0,00	0,00 0,00
		16.	212	400	7,33	1.032	18,90	-	-	-	-	28,82	0,57	175	4,71	0,16 14,81	0,59	0,49 0,68	0,29	0,00 1,39	0,00	0,00 0,00	0,12	0,00 0,43	1,75	1,62 2,02	0,09	0,00 0,37	0,00	0,00 0,00
		17.	215	658	12,22	1.152	21,40	-	-	-	-	30,25	0,38	184	4,63	0,10 16,12	0,57	0,43 0,71	0,19	0,00 1,29	0,00	0,00 0,00	0,10	0,00 0,25	1,65	0,00 1,96	0,06	0,00 0,18	0,00	0,00 0,00
		18.	218	411	7,74	939	17,69	-	-	-	-	31,47	0,89	198	8,57	1,10 48,45	0,57	0,46 0,72	0,32	0,00 2,04	0,00	0,00 0,00	0,13	0,00 0,26	1,56	0,00 1,73	0,07	0,00 0,80	0,00	0,00 0,00
		19.	236	375	7,65	959	19,55	25	0,51	19	0,39	26,63	0,50	204	6,62	0,10 16,04	0,66	0,56 0,82	0,54	0,01 3,18	0,00	0,00 0,00	0,11	0,00 0,35	1,95	1,73 2,32	0,16	0,03 0,42	0,00	0,00 0,00
		20.	236	672	13,70	1.141	23,27	23	0,47	16	0,32	23,05	1,26	221	4,40	1,90 13,56	0,72	0,56 0,80	0,33	0,01 0,94	0,00	0,00 0,00	0,12	0,01 0,39	2,08	1,69 2,24	0,14	0,05 0,31	0,00	0,00 0,00
		21.	236	292	5,95	660	13,46	21	0,42	11	0,22	23,83	0,75	238	2,62	0,04 14,35	0,66	0,49 0,78	0,11	0,01 0,43	0,00	0,00 0,00	0,10	0,03 0,20	1,96	1,67 2,23	0,09	0,04 0,16	0,00	0,00 0,00
		22.	310	301	8,06	747	20,01	31	0,84	8	0,22	20,00	0,54	182	2,15	0,49 10,05	0,70	0,64 0,74	0,13	0,01 0,32	0,00	0,00 0,00	0,07	0,03 0,11	2,04	1,78 2,12	0,09	0,05 0,19	0,00	0,00 0,00
		23.	330	733	20,90	1.341	38,23	30	0,85	10	0,29	21,26	0,22	181	1,86	0,09 9,36	0,68	0,56 0,75	0,19	0,01 0,78	0,00	0,00 0,00	0,10	0,06 0,16	2,07	1,83 2,17	0,09	0,04 0,33	0,00	0,00 0,00
		24.	223	761	14,66	1.494	28,79	41	0,78	10	0,20	24,00	1,52	204	2,15	0,07 6,83	0,65	0,56 0,75	0,25	0,01 0,78	0,00	0,00 0,00	0,16	0,06 0,41	1,93	1,75 2,16	0,07	0,01 0,16	0,00	0,00 0,00
		25.	223	760	14,64	1.466	28,25	33	0,63	15	0,30	27,18	0,26	167	9,04	1,46 48,54	0,68	0,52 0,80	0,46	0,00 1,59	0,00	0,00 0,00	0,13	0,00 0,62	1,98	1,74 2,20	0,15	0,00 0,64	0,00	0,00 0,00
		26.	223	485	9,34	597	11,50	23	0,43	19	0,36	28,96	0,13	222	5,06	0,61 13,37	0,68	0,56 0,80	0,48	0,00 3,95	0,00	0,00 0,00	0,13	0,00 0,65	2,02	1,74 2,30	0,10	0,00 0,47	0,00	0,00 0,00
		27.	223	69	1,33	307	5,92	24	0,46	21	0,41	28,30	0,87	187	5,47	0,20 32,36	0,69	0,52 0,80	0,17	0,00 0,71	0,00	0,00 0,00	0,09	0,00 0,29	2,04	1,72 2,32	0,08	0,00 0,19	0,00	0,00 0,00
		28.	223	288	5,55	1.054	20,31	26	0,50	18	0,34	25,33	0,61	194	5,76	0,07 50,17	0,72	0,49 0,87	0,29	0,01 0,90	0,00	0,00 0,00	0,11	0,00 0,39	2,10	1,71 2,38	0,10	0,00 0,19	0,00	0,00 0,00
		29.	223	286	5,51	1.115	21,48	31	0,60	8	0,16	25,41	0,39	221	5,05	0,16 24,65	0,70	0,52 0,87	0,53	0,01 2,84	0,00	0,00 0,00	0,18	0,00 0,71	2,08	1,68 2,39	0,14	0,05 0,82	0,00	0,00 0,00
		30.	223	557	10,73	1.137	21,91	-	-	-	-	25,77	0,57	165	7,67	0,51 50,17	0,68	0,52 0,87	1,15	0,01 7,16	0,00	0,00 0,00	0,49	0,00 3,55	2,02	1,67 2,41	0,12	0,00 1,25	0,00	0,00 0,00
		31.	223	380	7,32	788	15,18	-	-	-	-	23,80	0,83	222	4,78	0,13 9,64	0,68	0,49 0,84	0,62	0,01 2,00	0,00	0,00 0,00	0,16	0,00 0,58	1,97	1,67 2,23	0,23	0,04 0,64	0,00	0,00 0,00
				20		25		11							10	29				1										
	srednje vrijednosti		223	444	8,62	955	18,46	28	0,59	14	0,29	26,01	0,63	191	4,30	0,01 50,17	0,66	0,43 1,00	0,34	0,00 7,16	0,00	0,00 0,00	0,14	0,00 3,55	1,86	0,00 2,41	0,10	0,00 2,12	0,00	0,00 0,00