MONITORING ulaza na UPOV, MIRISA, METEREOLOŠKIH UVJETA

PERIOD			ULAZ												MJERNA STANICA - BAZEN				MJERNA STANICA 1 - BUPOV				MJERNA STANICA 2 - AQUACITY				MJERNA STANICA 3 - TRNOVEC			
Godina	Mjesec	Dan	Q	BPK		KPK		uk N		NH_3		Tzraka/°C	brzina vjetra	smjer vjetra	H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3	
				MDK=250 mg/L		MDK=700		MDK=20							EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100	
															ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm	
			L/s	mgO_2/L	t/dan	mg O_2/L	t/dan	mg /L	t/dan	mg /L	t/dan				sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max
2022.	srpanj	1.	232	256	5,13	886	17,76	25	0,51	20	0,39	32,14	0,83	151	6,22	0,12 17,69	0,65	0,46 0,84	0,32	0,00 5,37	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,06	0,00 0,12	0,00	0,00 0,00
		2.	232	322	6,45	930	18,64	22	0,44	18	0,35	24,53	1,96	178	2,47	1,07 6,97	0,68	0,54 1,09	0,49	0,25 0,78	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,12	0,00 0,23	0,00	0,00 0,00
		3.	232	170	3,41	786	15,76	27	0,53	20	0,40	27,84	1,00	180	3,09	0,00 14,71	0,67	0,54 0,82	0,10	0,00 0,48	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,07	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		4.	209	553	9,99	1.003	18,11	32	0,58	19	0,34	29,50	0,00	133	2,05	0,04 7,75	0,73	0,52 0,87	0,25	0,01 1,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,07	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		5.	257	473	10,50	1.649	36,62	28	0,63	14	0,30	24,66	0,00	225	2,62	0,39 33,87	0,77	0,56 0,97	0,20	0,01 1,04	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,10	0,00 0,20	0,00	0,00 0,00
		6.	214	683	12,63	1.469	27,16	34	0,63	12	0,23	26,03	0,00	172	2,38	0,00 13,60	0,69	0,52 0,87	0,28	0,01 0,82	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,08	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		7.	230	580	11,53	1.477	29,35	-	-	-	-	23,93	0,00	176	3,24	0,04 11,40	0,73	0,52 0,93	0,21	0,00 0,62	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,14	0,01 0,56	0,00	0,00 0,00
		8.	192	201	-	430	7,13	20	0,33	15	0,25	20,50	0,00	222	1,47	0,00 6,39	0,65	0,00 0,82	0,12	0,00 0,36	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,08	0,00 0,25	0,00	0,00 0,00
		9.	192	453	7,51	779	12,92	23	0,38	18	0,31	22,63	2,25	247	2,13	0,27 8,97	0,59	0,52 0,75	0,34	0,06 1,13	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,15	0,03 0,65	0,00	0,00 0,00
		10.	192	288	4,78	530	8,79	24	0,40	13	0,22	22,88	1,71	164	3,15	0,61 12,01	0,64	0,52 0,78	0,23	0,00 0,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,08	0,00 0,19	0,00	0,00 0,00
		11.	197	351	5,97	1.067	18,16	37	0,63	12	0,20	22,92	0,77	198	1,57	0,00 4,37	0,59	0,49 0,74	0,20	0,00 1,24	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,07	0,00 0,12	0,00	0,00 0,00
		12.	194	538	9,02	965	16,17	35	0,59	21	0,35	23,67	0,73	143	3,21	0,00 20,76	0,64	0,52 0,80	0,23	0,00 0,71	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,08	0,00 0,18	0,00	0,00 0,00
		13.	172	1.001	14,88	1.076	15,99	42	0,63	20	0,30	25,40	0,43	213	3,19	0,00 9,97	0,62	0,42 0,80	0,22	0,00 0,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,09	0,00 0,22	0,00	0,00 0,00
		14.	202	638	11,13	996	17,38	41	0,72	20	0,35	28,96	0,38	189	4,18	0,04 14,67	0,60	0,46 0,82	0,22	0,00 0,55	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,11	0,00 0,48	0,00	0,00 0,00
		15.	207	360	6,44	826	14,77	-	-	-	-	24,54	2,76	98	5,19	1,59 24,25	0,64	0,49 0,80	0,49	0,00 2,27	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,13	0,00 0,48	0,00	0,00 0,00
		16.	207	267	4,78	665	11,89	-	-	-	-	25,57	0,62	140	5,84	2,78 18,71	0,68	0,52 0,90	0,52	0,06 1,35	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,10	0,00 0,29	0,00	0,00 0,00
		17.	207	206	3,68	442	7,91	-	-	-	-	25,29	1,14	111	4,71	0,87 25,67	0,63	0,55 0,68	0,50	0,01 1,46	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,10	0,00 0,26	0,00	0,00 0,00
		18.	211	224	4,08	461	8,40	-	-	-	-	24,83	0,32	126	2,72	0,00 13,27	0,68	0,52 0,82	0,24	0,01 1,01	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,07	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		19.	204	333	5,87	853	15,03	-	-	-	-	26,92	0,42	130	3,13	0,00 21,30	0,63	0,49 0,72	0,16	0,00 0,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,07	0,00 0,22	0,00	0,00 0,00
		20.	206	440	7,83	813	14,47	-	-	-	-	28,31	0,57	142	3,25	0,00 11,60	0,62	0,49 0,75	0,20	0,00 0,75	0,00	0,00 0,00	0,11	0,00 0,49	1,02	0,00 1,82	0,06	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		21.	210	388	7,04	974	17,67	-	-	-	-	29,15	0,29	152	5,13	0,00 22,73	0,68	0,52 1,00	0,19	0,00 0,56	0,00	0,00 0,00	0,15	0,00 0,52	1,75	1,59 1,90	0,08	0,00 0,23	0,00	0,00 0,00
		22.	208	488	8,77	1.063	19,10	-	-	-	-	30,37	0,54	182	3,73	0,01 22,55	0,69	0,52 0,84	0,26	0,00 1,50	0,00	0,00 0,00	0,14	0,00 0,38	1,78	1,67 2,07	0,08	0,00 0,23	0,00	0,00 0,00
		23.	208	137	2,46	742	13,33	-	-	-	-	31,84	0,87	151	6,76	0,17 18,53	0,71	0,46 0,90	0,54	0,01 2,81	0,00	0,00 0,00	0,21	0,00 0,58	1,85	1,63 2,06	0,14	0,00 0,60	0,00	0,00 0,00
		24.	208	96	1,73	341	6,13	-	-	-	-	29,46	1,09	167	4,78	0,67 29,80	0,68	0,56 0,84	0,26	0,00 1,04	0,00	0,00 0,00	0,12	0,00 0,35	1,83	1,61 2,17	0,13	0,00 0,66	0,00	0,00 0,00
		25.	202	356	6,21	884	15,43	-	-	-	-	29,23	0,78	103	4,05	0,00 39,61	0,60	0,00 0,78	0,07	0,00 0,29	0,00	0,00 0,00	0,10	0,00 0,35	1,65	0,00 1,86	0,03	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		26.	212	429	7,86	1.109	20,31	-	-	-	-	26,45	1,70	121	3,23	0,64 9,10	0,70	0,52 0,82	0,42	0,00 1,39	0,00	0,00 0,00	0,21	0,00 1,12	1,83	1,63 2,06	0,11	0,04 0,22	0,00	0,00 0,00
		27.	222	200	3,84	1.593	30,56	-	-	-	-	26,56	1,17	164	3,32	0,04 9,19	0,71	0,52 0,82	0,35	0,03 1,09	0,00	0,00 0,00	0,16	0,01 0,29	1,79	1,58 2,04	0,09	0,00 0,23	0,00	0,00 0,00
		28.	202	400	6,98	751	13,11	-	-	-	-	27,87	0,74	201	3,90	0,04 18,48	0,65	0,52 0,75	0,23	0,00 0,97	0,00	0,00 0,00	0,11	0,00 0,35	1,75	1,58 1,94	0,10	0,00 0,30	0,00	0,00 0,00
		29.	221	241	4,60	465	8,88	-	-	-	-	29,16	0,43	132	3,51	0,13 15,35	0,72	0,55 0,98	0,34	0,00 2,53	0,00	0,00 0,00	0,12	0,00 0,46	1,79	1,59 1,97	0,09	0,00 0,38	0,00	0,00 0,00
		30.	221	91	1,74	382	7,29	-	-	-	-	24,38	1,09	231	3,95	0,32 14,03	0,71	0,52 0,87	0,33	0,00 1,88	0,00	0,00 0,00	0,11	0,00 0,23	1,96	1,74 2,16	0,15	0,05 0,41	0,00	0,00 0,00
		31.	221	-	-	358		-	-	-	-	25,66	1,04	199	3,16	0,23 10,40	0,64	0,49 0,80	0,24	0,01 0,82	0,00	0,00 0,00	0,10	0,00 0,30	1,82	1,55 2,25	0,09	0,01 0,26	0,00	0,00 0,00
																12														
srednje vrijednosti			210	372	6,79	863	16,14	30	0,54	17	0,31	26,49	0,83	166	3,59	0,00 39,61	0,67	0,00 1,09	0,28	0,00 5,37	0,00	0,00 0,00	0,05	0,00 1,12	0,67	0,00 2,25	0,09	0,00 0,66	0,00	0,00 0,00