MONITORING ulaza na UPOV, MIRISA, METEREOLOŠKIH UVJETA

PERIOD			ULAZ												MJERNA STANICA - BAZEN				MJERNA STANICA 1 - BUPOV				MJERNA STANICA 2 - AQUACITY				MJERNA STANICA 3 - TRNOVEC			
Godina	Mjesec	Dan	Q	BPK		KPK		uk N		NH_3		Tzraka/°C	brzina vjetra	smjer vjetra	H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3	
				MDK=250 mg/L		MDK=700		MDK=20							EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100	
			L/s	mgO_2/L	t/dan	mg O_2/L	t/dan	mg /L	t/dan	mg /L	t/dan				ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm	
															sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max
2022.	travanj	1.	230	278	5,52	883	17,55	18	0,37	10	0,19	9,46	1,50	151	0,11	0,00 0,35	0,62	0,52 0,67	0,03	0,01 0,06	0,94	0,64 1,32	0,06	0,03 0,09	1,51	1,41 1,60	0,06	0,04 0,09	0,45	0,00 1,67
		2.	230	127	2,52	722	14,35	20	0,39	10	0,20	5,14	1,46	137	0,89	0,00 4,51	0,59	0,51 0,67	0,03	0,01 0,09	0,28	0,00 1,29	0,05	0,03 0,08	1,45	1,30 1,52	0,06	0,04 0,10	0,00	0,00 0,00
		3.	230	136	2,70	574	11,41	20	0,40	7	0,14	5,96	7,00	191	0,19	0,00 2,27	0,55	0,48 0,61	0,02	0,01 0,06	0,00	0,00 0,00	0,06	0,01 0,12	1,38	1,30 1,48	0,07	0,04 0,12	0,00	0,00 0,00
		4.	209	200	3,61	841	15,19	19	0,34	12	0,22	8,25	0,00	117	0,81	0,00 5,35	0,52	0,48 0,59	0,04	0,00 0,13	0,00	0,00 0,00	0,06	0,02 0,12	1,34	1,27 1,35	0,07	0,04 0,13	0,00	0,00 0,00
		5.	185	214	3,42	1.133	18,11	45	0,71	15	0,25	13,25	0,00	161	0,87	0,07 3,01	0,56	0,49 0,61	0,07	0,00 0,39	0,00	0,00 0,00	0,06	0,00 0,14	1,38	1,30 1,44	0,07	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		6.	166	310	4,45	788	11,30	23	0,33	12	0,18	16,06	0,00	165	0,43	0,00 1,79	0,56	0,51 0,61	0,03	0,00 0,17	0,00	0,00 0,00	0,04	0,00 0,13	1,41	1,32 1,47	0,06	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00
		7.	222	350	6,71	1.017	19,51	24	0,46	14	0,26	16,44	0,00	152	0,62	0,00 2,40	0,56	0,49 0,61	0,05	0,00 0,27	0,00	0,00 0,00	0,04	0,00 0,12	1,40	1,34 1,49	0,06	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00
		8.	209	266	4,80	671	12,12	23	0,41	8	0,15	17,40	0,00	180	0,53	0,00 2,27	0,52	0,49 0,56	0,03	0,00 0,12	0,00	0,00 0,00	0,04	0,00 0,09	1,40	1,37 1,45	0,06	0,03 0,11	0,00	0,00 0,00
		9.	209	452	8,16	995	17,97	25	0,45	13	0,24	12,76	2,46	201	0,71	0,09 3,67	0,58	0,52 0,67	0,06	0,00 0,25	0,00	0,00 0,00	0,04	0,00 0,06	1,46	1,37 1,60	0,07	0,04 0,12	0,00	0,00 0,00
		10.	209	84	1,52	470	8,49	21	0,39	12	0,21	9,64	1,04	194	0,45	0,00 1,20	0,55	0,45 0,61	0,08	0,00 0,39	0,00	0,00 0,00	0,08	0,00 0,27	1,41	1,27 1,51	0,08	0,04 0,19	0,00	0,00 0,00
		11.	197	297	5,06	821	13,97	18	0,31	10	0,18	10,31	0,86	127	0,25	0,00 2,23	0,54	0,48 0,59	0,05	0,00 0,17	0,00	0,00 0,00	0,07	0,00 0,18	1,38	1,30 1,47	0,07	0,00 0,14	0,00	0,00 0,00
		12.	218	208	3,92	1.105	20,81	27	0,50	12	0,22	13,55	0,59	116	1,15	0,00 4,21	0,54	0,45 0,64	0,17	0,00 0,39	0,00	0,00 0,00	0,08	0,00 0,26	1,40	1,31 1,52	0,08	0,00 0,26	0,00	0,00 0,00
		13.	217	574	10,76	1.309	24,54	40	0,74	14	0,27	15,12	1,29	72	1,09	0,00 8,45	0,55	0,45 0,64	0,35	0,00 3,14	0,00	0,00 0,00	0,10	0,00 0,26	1,45	1,32 1,56	0,10	0,00 0,55	0,00	0,00 0,00
		14.	225	387	7,52	1.011	19,65	30	0,59	15	0,29	17,82	0,62	112	1,19	0,00 7,94	0,53	0,46 0,64	0,40	0,00 3,65	0,00	0,00 0,00	0,17	0,00 0,67	1,43	1,34 1,53	0,10	0,00 0,69	0,00	0,00 0,00
		15.	199	264	4,54	584	10,04	19	0,32	15	0,26	15,93	1,14	165	3,37	0,20 11,41	0,58	0,49 0,67	0,72	0,01 4,15	0,00	0,00 0,00	0,25	0,00 1,71	1,50	1,34 1,71	0,22	0,01 0,77	0,00	0,00 0,00
		16.	199	119	2,05	403	6,93	16	0,27	12	0,20	12,89	5,52	180	1,06	0,23 2,84	0,56	0,49 0,67	0,28	0,09 0,81	0,00	0,00 0,00	0,14	0,04 0,23	1,46	1,36 1,67	0,10	0,01 0,19	0,00	0,00 0,00
		17.	199	112	1,93	213	3,66	19	0,33	13	0,22	9,86	5,71	184	0,26	0,00 0,61	0,52	0,48 0,52	0,18	0,01 0,43	0,00	0,00 0,00	0,10	0,04 0,19	1,34	1,31 1,37	0,08	0,03 0,13	0,00	0,00 0,00
		18.	199	253	4,35	637	10,95	26	0,45	12	0,21	10,29	1,79	243	0,31	0,00 1,92	0,52	0,48 0,59	0,07	0,01 0,20	0,00	0,00 0,00	0,07	0,01 0,18	1,34	1,29 1,41	0,08	0,04 0,12	0,00	0,00 0,00
		19.	297	149	3,82	359	9,21	19	0,47	14	0,36	9,02	0,42	199	1,64	0,03 6,92	0,57	0,52 0,64	0,10	0,01 0,67	0,00	0,00 0,00	0,06	0,03 0,12	1,47	1,40 1,54	0,08	0,04 0,22	0,00	0,00 0,00
		20.	214	301	5,57	757	14,00	27	0,51	16	0,29	11,41	0,70	184	1,07	0,10 2,97	0,55	0,48 0,62	0,11	0,00 0,36	0,00	0,00 0,00	0,08	0,01 0,20	1,43	1,33 1,53	0,07	0,00 0,12	0,00	0,00 0,00
		21.	224	475	9,19	832	16,10	30	0,58	10	0,20	12,90	0,38	142	2,06	0,04 9,19	0,54	0,48 0,64	0,12	0,00 0,59	0,00	0,00 0,00	0,09	0,01 0,39	1,40	1,34 1,52	0,07	0,03 0,12	0,00	0,00 0,00
		22.	225	291	5,66	1.045	20,31	18	0,34	13	0,26	12,62	0,54	182	3,67	1,20 10,19	0,62	0,52 0,64	0,44	0,01 1,00	0,00	0,00 0,00	0,12	0,04 0,37	1,59	1,41 1,63	0,11	0,04 0,22	0,00	0,00 0,00
		23.	225	130	2,53	389	7,56	18	0,36	12	0,24	15,06	0,22	192	1,52	0,23 7,52	0,58	0,49 0,64	0,12	0,00 0,61	0,00	0,00 0,00	0,07	0,01 0,20	1,53	1,42 1,61	0,08	0,01 0,13	0,00	0,00 0,00
		24.	225	108	2,10	256	4,98	19	0,37	11	0,22	17,39	1,09	161	2,89	0,03 12,01	0,55	0,49 0,64	0,10	0,00 0,74	0,00	0,00 0,00	0,07	0,01 0,43	1,47	1,37 1,70	0,07	0,01 0,13	0,00	0,00 0,00
		25.	222	475	9,11	760	14,58	28	0,54	12	0,23	17,88	0,70	171	1,95	0,46 9,29	0,55	0,42 0,67	0,14	0,00 1,62	0,00	0,00 0,00	0,10	0,01 1,16	1,45	1,37 1,57	0,06	0,01 0,16	0,00	0,00 0,00
		26.	235	675	13,71	968	19,65	36	0,72	19	0,38	16,85	0,61	170	4,15	1,53 9,98	0,57	0,45 0,67	0,71	0,25 2,11	0,00	0,00 0,00	0,13	0,00 0,46	1,51	1,37 1,64	0,11	0,00 0,20	0,00	0,00 0,00
		27.	233	458	9,22	775	15,60	32	0,64	13	0,26	12,69	1,87	272	2,28	0,54 10,04	0,61	0,52 0,67	0,15	0,01 1,69	0,00	0,00 0,00	0,06	0,00 0,29	1,53	1,40 1,68	0,12	0,04 0,35	0,00	0,00 0,00
		28.	200	800	13,82	1.265	21,86	28	0,49	15	0,26	15,22	3,35	266	1,54	0,49 6,05	0,54	0,48 0,72	0,26	0,00 1,27	0,00	0,00 0,00	0,09	0,00 0,30	1,41	1,36 1,49	0,09	0,04 0,19	0,00	0,00 0,00
		29.	221	179	3,42	556	10,62	21	0,40	12	0,22	16,44	1,00	184	3,99	0,00 13,77	0,54	0,45 0,61	0,54	0,01 2,42	0,00	0,00 0,00	0,21	0,00 0,84	1,42	1,35 1,52	0,17	0,00 0,68	0,00	0,00 0,00
		30.	221	224	4,28	466	8,90	18	0,34	13	0,26	16,92	0,48	160	2,45	0,00 18,97	0,56	0,45 0,64	0,38	0,00 3,37	0,00	0,00 0,00	0,12	0,00 0,84	0,86	1,37 1,53	0,08	0,00 0,30	0,00	0,00 0,00
				17		18		17								12														
	srednje vrijednosti		216	297	5,53	754	14,00	24	0,45	13	0,24	13,15	1,41	171	1,45	0,00 18,97	0,56	0,42 0,72	0,19	0,00 4,15	0,04	0,00 1,32	0,09	0,00 1,71	1,42	1,27 1,71	0,09	0,00 0,77	0,02	0,00 1,67