MONITORING ulaza na UPOV, MIRISA, METEREOLOŠKIH UVJETA

PERIOD			ULAZ												MJERNA STANICA - BAZEN				MJERNA STANICA 1 - BUPOV				MJERNA STANICA 2 - AQUACITY				MJERNA STANICA 3 - TRNOVEC			
			Q	BPK		KPK		uk N		NH_3					H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3	
				MDK=250 mg/L		MDK=700		MDK=20							EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100	
Godina	Mjesec	Dan	L/s	mgO_2/L	t/dan	$mg\ O_2/L$	t/dan	mg /L	t/dan	mg /L	t/dan	Tzraka/°C	brzina vjetra	smjer vjetra	ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm	
2022.	siječanj														sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max	sr.vr.	min Max
		1.	211	114	2,08	214	3,90	15	0,28	18	0,32	9,73	0,04	165	1,24	0,00 11,81	0,68	0,49 0,75	0,06	0,00 0,27	0,00	0,00 0,00	0,06	0,00 0,13	1,64	1,43 1,77	0,07	0,00 0,15	0,00	0,00 0,00
		2.	211	77	1,40	203	3,70	16	0,29	13	0,25	8,95	0,04	188	0,74	0,00 6,83	0,68	0,52 0,75	0,03	0,00 0,17	0,00	0,00 0,00	0,04	0,00 0,17	1,62	1,41 1,76	0,06	0,00 0,13	0,00	0,00 0,00
		3.	183	124	1,96	656	10,37	25	0,40	14	0,22	8,10	13,00	161	1,26	0,00 5,50	0,73	0,56 0,80	0,19	0,00 0,78	0,33	0,00 2,00	0,04	0,00 0,22	1,63	1,53 1,80	0,04	0,00 0,18	0,00	0,00 0,00
		4.	209	189	3,41	528	9,53	16	0,29	12	0,22	0,76	0,00	110	0,13	0,00 1,32	0,63	0,51 0,72	0,02	0,00 0,20	0,04	0,00 1,00	0,05	0,03 0,11	1,51	1,41 1,59	0,06	0,04 0,12	0,00	0,00 0,00
		5.	228	667	13,14	1.751	34,49	16	0,31	15	0,29	4,76	0,00	142	1,18	0,00 5,63	0,68	0,54 0,82	0,16	0,00 0,97	0,25	0,00 1,50	0,07	0,00 0,30	1,61	1,40 1,80	0,07	0,04 0,18	0,00	0,00 0,00
		6.	228	184	3,62	302	5,95	15	0,29	12	0,24	5,23	0,00	167	0,88	0,00 9,42	0,70	0,61 0,75	0,02	0,00 0,04	0,00	0,00 0,00	0,05	0,01 0,06	1,64	1,56 1,72	0,06	0,04 0,09	0,00	0,00 0,00
		7.	228	209	4,12	382	7,53	18	0,35	11	0,21	1,27	0,00	119	0,64	0,00 8,25	0,67	0,52 0,74	0,07	0,00 0,39	0,12	0,00 0,71	0,06	0,00 0,12	1,55	1,27 1,65	0,07	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		8.	228	220	4,33	313	6,17	22	0,44	11	0,22	-0,61	0,00	93	0,64	0,00 3,92	0,67	0,56 0,72	0,04	0,00 0,23	0,79	0,00 2,92	0,06	0,00 0,18	1,52	1,37 1,61	0,07	0,00 0,18	0,00	0,00 0,00
		9.	228	137	2,70	247	4,87	21	0,42	11	0,21	0,56	0,04	97	0,18	0,00 1,35	0,64	0,56 0,71	0,02	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00	0,06	0,01 0,11	1,52	1,41 1,58	0,07	0,05 0,14	0,00	0,00 0,00
		10.	221	558	10,65	984	18,79	26	0,49	9	0,18	3,33	1,58	128	0,24	0,00 3,78	0,64	0,59 0,68	0,01	0,01 0,06	0,00	0,00 0,00	0,05	0,04 0,08	1,54	1,49 1,57	0,07	0,05 0,09	0,00	0,00 0,00
		11.	206	160	2,85	654	11,64	27	0,48	13	0,23	1,80	5,73	107	0,00	0,00 0,03	0,62	0,56 0,69	0,02	0,01 0,06	0,00	0,00 0,00	0,05	0,01 0,09	1,48	1,41 1,53	0,07	0,05 0,12	0,00	0,00 0,00
		12.	221	440	8,40	1.670	31,89	36	0,69	21	0,41	0,35	1,32	101	0,15	0,00 1,03	0,65	0,54 0,75	0,04	0,01 0,27	0,00	0,00 0,00	0,06	0,01 0,15	1,48	1,41 1,57	0,07	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		13.	216	262	4,89	411	7,67	18	0,34	14	0,27	0,49	0,00	171	0,14	0,00 0,75	0,64	0,48 0,74	0,05	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00	0,06	0,00 0,13	1,49	1,34 1,58	0,08	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		14.	208	245	4,40	777	13,96	16	0,29	12	0,21	5,90	0,00	157	0,54	0,00 4,07	0,64	0,48 0,75	0,05	0,01 0,20	0,00	0,00 0,00	0,07	0,00 0,13	1,50	1,37 1,67	0,08	0,00 0,18	0,00	0,00 0,00
		15.	208	186	3,34	397	7,13	16	0,29	12	0,22	4,85	0,14	202	0,15	0,00 1,45	0,66	0,45 0,75	0,04	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00	0,07	0,00 0,13	1,56	1,36 1,65	0,07	0,00 0,18	0,00	0,00 0,00
		16.	208	132	2,37	373	6,70	17	0,31	12	0,22	3,51	0,19	221	0,46	0,00 8,78	0,66	0,51 0,75	0,04	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00	0,06	0,00 0,10	1,56	1,34 1,64	0,07	0,00 0,17	0,00	0,00 0,00
		17.	137	334	3,95	692	8,19	25	0,29	10	0,12	6,12	0,00	185	0,16	0,00 1,98	0,63	0,52 0,75	0,05	0,01 0,20	0,00	0,00 0,00	0,07	0,00 0,12	1,53	1,37 1,64	0,09	0,01 0,20	0,00	0,00 0,00
		18.	178	274	4,21	539	8,29	0	0,00	0	0,00	6,74	0,42	126	0,08	0,00 0,65	0,64	0,49 0,72	0,04	0,00 0,17	0,00	0,00 0,00	0,06	0,00 0,13	1,50	1,37 1,60	0,08	0,00 0,19	0,00	0,00 0,00
		19.	169	411	6,00	806	11,77	0	0,00	0	0,00	3,39	0,08	125	0,21	0,00 2,39	0,65	0,45 0,72	0,04	0,00 0,20	0,00	0,00 0,00	0,05	0,00 0,10	1,53	1,34 1,61	0,07	0,00 0,19	0,00	0,00 0,00
		20.	185	399	6,38	836	13,36	0	0,00	0	0,00	2,95	0,57	152	0,15	0,00 1,30	0,67	0,48 0,81	0,04	0,00 0,16	0,40	0,00 1,62	0,05	0,01 0,12	1,53	1,27 1,64	0,07	0,03 0,12	0,00	0,00 0,00
		21.	222	280	5,37	546	10,47	26	0,50	13	0,25	3,18	0,75	201	0,35	0,00 1,50	0,61	0,49 0,67	0,04	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00	0,05	0,00 0,12	1,46	1,34 1,61	0,09	0,00 0,18	0,00	0,00 0,00
		22.	222	176	3,38	324	6,21	17	0,33	12	0,23	3,05	0,54	182	0,14	0,00 0,82	0,64	0,56 0,72	0,02	0,01 0,04	0,00	0,00 0,00	0,05	0,04 0,09	1,48	1,37 1,60	0,07	0,04 0,13	0,00	0,00 0,00
		23.	222	90	1,73	209	4,01	14	0,28	12	0,23	2,87	0,30	148	0,45	0,00 2,73	0,67	0,64 0,75	0,02	0,01 0,04	0,00	0,00 0,00	0,05	0,04 0,09	1,57	1,49 1,61	0,07	0,05 0,09	0,00	0,00 0,00
		24.	214	270	4,99	636	11,76	19	0,35	11	0,21	1,34	0,30	67	0,38	0,00 3,43	0,66	0,56 0,72	0,03	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00	0,05	0,00 0,12	1,51	1,35 1,61	0,07	0,00 0,17	0,00	0,00 0,00
		25.	205	445	7,88	942	16,68	26	0,46	13	0,23	1,14	0,00	90	0,15	0,00 1,33	0,65	0,48 0,75	0,04	0,00 0,20	0,00	0,00 0,00	0,06	0,00 0,11	1,50	1,37 1,64	0,07	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00
		26.	215	285	5,29	606	11,26	0	0,00	0	0,00	3,68	0,00	210	0,31	0,00 1,45	0,65	0,56 0,78	0,02	0,00 0,06	0,00	0,00 0,00	0,05	0,02 0,09	1,52	1,41 1,60	0,07	0,05 0,09	0,00	0,00 0,00
		27.	183	413	6,53	941	14,88	21	0,34	11	0,18	2,91	0,00	180	0,53	0,00 3,11	0,65	0,56 0,78	0,05	0,00 0,16	0,00	0,00 0,00	0,06	0,01 0,11	1,54	1,37 1,61	0,08	0,04 0,22	0,00	0,00 0,00
		28.	196	263	4,45	959	16,24	26	0,44	13	0,23	2,21	0,00	154	0,34	0,00 1,52	0,68	0,67 0,72	0,03	0,01 0,12	0,00	0,00 0,00	0,06	0,05 0,08	1,61	1,60 1,61	0,07	0,04 0,11	0,00	0,00 0,00
		29.	196	200	3,39	704	11,92	26	0,44	12	0,20	-	-	-	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
		30.	196	118	2,00	232	3,93	17	0,29	12	0,20	-	-	-	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -

MONITORING ulaza na UPOV, MIRISA, METEREOLOŠKIH UVJETA

PERIOD			ULAZ												MJERNA STANICA - BAZEN				MJERNA STANICA 1 - BUPOV				MJERNA STANICA 2 - AQUACITY				MJERNA STANICA 3 - TRNOVEC			
Godina	Mjesec	Dan	Q	BPK		KPK		uk N		NH_3		Tzraka/°C	brzina vjetra	smjer vjetra	H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3		H_2S		NH_3	
				MDK=250 mg/L		MDK=700		MDK=20							EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100		EV=5	EV=7	EV=100	
2022.	siječanj		L/s	mgO_2/L	t/dan	mg O_2/L	t/dan	mg /L	t/dan	mg /L	t/dan				ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm		ppm	
															sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max	sr.vr.	min / Max
		31.	181	0	0,00	650	10,16	20	0,31	12	0,18	4,57	0,00	182	0,72	0,00	0,64	0,56	0,03	0,01	0,00	0,00	0,05	0,03	1,47	1,37	0,07	0,05	0,00	0,00
																3,21		0,69		0,09		0,00		0,06		1,54		0,08		0,00
srednje vrijednosti			205	254	4	629	11,08	18	0,32	11	0,20	3,56	0,86	149	0,43	0,00	0,66	0,45	0,05	0,00	0,07	0,00	0,06	0,00	1,54	1,27	0,07	0,00	0,00	0,00
																11,81		0,82		0,97		2,92		0,30		1,80		0,22		0,00
broj prekoračenja				14		10		12								6														